

# LANDGRAF Lufttechnik GmbH


Im Grunde 55, 29345 Unterlüß, Tel. 05827/972444, Fax 05827/972835  
info@landgraf-lueftungstechnik.de, www.landgraf-lueftungstechnik.de

Aerosolfilter für Dunstabsaughauben gem. VDI 2052

geprüft nach DIN 18869 - 5, Bauart A

für Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen,  
Herdgruppen, Cook and Chill) zulässig

Bauart A



Material: Chromnickel-Stahl 1.4301

Griffe liegen lose bei

Gemäß VDI 2052 muss die Abluft einer Dunsthaube, bevor sie in Abluftleitungen eingeleitet wird, durch hochwirksame Aerosolabscheider aus Chromnickelstahl (früher Fettfanggitter) geleitet werden.

Aerosolabscheider sollen stabil, handlich und zu Reinigungszwecken leicht demontierbar sein.

Bestehend aus zwei hintereinander angeordneten Filterelementen .

Vorderer Filter bestehend aus Rahmen und versetzt angeordneten Halbschalen, sowie Aufnahme für dahinter angeordnetes CNS-Filter-Element.

Hinteres Filterelement ausziehbar angeordnet.

hohe Flammendurchschlagsicherheit

hohe Temperaturbeständigkeit

**geprüft nach DIN 18869-5-E-A , Bauart A**

Type:	FF-4 S50A	300x500x50 mm
		400x400x50 mm
		400x500x50 mm
		500x400x50 mm
		500x500x50 mm
		andere Maße auf Anfrage